

Configurar sessão

Pregão Eletrônico N° 93018

UASG 930098 - DEPARTAMENT

Critério julgamento: Menor Preço / Mai

Previsão de abertura: [18/03/2025 14:](#)

Configurações básicas da s

Quantidade máxima de itens

20

Período de abertura dos itens

08:00 até 18:00

Tempo para intenção de recurso

10 minutos

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 93018/2025 (Lei 14.133/2021)

UASG 930098 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclare

07/03/2025 15:19



A empresa NETZSCH enviou pedido de esclarecimento através do e-mail pregoeiro_thais@daebauru.sp.gov.br, ao qual passamos a responder.

Com relação ao ITEM 11 " BOMBA DOSADORA HELICOIDAL PARA DOSAGEM DE CAL E CARVÃO ATIVADO ". O item em questão, solicita, em suas condições de trabalho, uma VAZÃO NOMINAL: 510 L/H com uma rotação de ROTAÇÃO 111 A 219 RPM (~32 A 65HZ), porém, para atingirmos essa vazão nominal, é necessário que o RPM esteja em 127RPM.

Poderia, por gentileza, avaliar uma correção do edital ou um aceite nas condições de 127RPM ?



Conforme manifestação da área técnica requisitante a respeito do pedido de esclarecimento acima, segue resposta:

Será aceito bombas que possuem a rotação dentro da faixa estipulada, portanto 127 rpm está dentro da faixa.

Incluir esclarecimento

Fechar

Online



Atualizar Configurações

Acesso à Informação

MINISTÉRIO DA INOVAÇÃO PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO