

PROCESSO Nº 6701/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2026  
ASSUNTO: RESPOSTA A QUESTIONAMENTO DE LICITANTE

Trata-se de procedimento licitatório para **aquisição de cabos elétricos**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

A empresa **CORDEIRO** enviou os seguintes questionamentos através do e-mail [pregoeiro\\_cristiane@daebauru.sp.gov.br](mailto:pregoeiro_cristiane@daebauru.sp.gov.br), o qual seguem transcritos, acompanhados das respectivas respostas da área técnica requisitante:

**Questionamento (Grupo 04 – itens 11 a 13):**

*"Solicitamos analisar a possibilidade de concordância em ofertarmos o material abaixo especificado, com desvio na isolação: Cabo de Cobre Flexível encordoamento classe 05, tempera mole, tensão nominal 0,6/1Kv isolação em HEPR 90°C NBR 7286 nas cores Preta, Azul Clara e Verde; ANEXO Catálogo."*

**Resposta:** No **Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar - Item III** consta:

"As especificações e normas técnicas dos materiais constantes são mínimas, podendo ser aceitos materiais superiores desde que garantam melhor segurança, eficiência e tenham a mesma aplicação do material." Assim, dada a proposta com desvio **apenas na isolação** e esta apresentando características que garantam maior segurança, eficiência e mesma aplicação, é possível aceitar isolação em **HEPR 90°C conforme NBR 7286** e catálogo anexo no questionamento.

A presente resposta será disponibilizada no site do Departamento de Água e Esgoto de Bauri ([www.daebauru.sp.gov.br](http://www.daebauru.sp.gov.br)) e no Portal Compras Governamentais (<https://www.gov.br/compras/pt-br/>) para conhecimento dos licitantes.

Bauri, 29 de abril de 2026.

Cristiane Rodrigues da S. Barros  
Pregoeira